



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 6
(ТО НД № 6)**

ул.Комсомольская, 10, г.Камень-на-Оби,
Каменского района, Алтайского края, 658700
тел. 2-11-43, 2-31-52, факс 2-13-57
e-mail: kamgpn@mail.ru

03.03.2014 г. № 2-17-32-17-70

сервис 12.03.2014

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Теремок»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Я, Главный государственный инспектор по пожарному надзору Свитенко Д.А., рассмотрев административный материал № 16 от 14.02.2014 г. в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Теремок», установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению: 14 февраля 2014г. в «10» час. «00» мин. в зданиях, помещениях и на территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад «Теремок» по адресу (адресам): Каменский район, с. Аллак, ул. Саратовская, 1, нарушены/не выполнены: Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390,

нарушение	основание
Не пройдено обучение лица, ответственного за пожарную безопасность, мерам пожарной безопасности.	п.3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
Отсутствует испытание пожарной лестницы в младшей группе.	п.24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.
Отсутствует испытание пожарной лестницы в старшей группе.	п.24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.
Отсутствует знак запасного выхода младшая группа	п.33. Правила противопожарного режима в РФ. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
Отсутствует знак запасного выхода старшая группа.	п.33. Правила противопожарного режима в РФ. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
Оборудовано помещение дымовым и тепловым пожарным	п. 3 НПБ 110-03. Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-

извещателем, коридор первого этажа	планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19, 26 - 29, 32 - 38 таблицы 3 при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.
Оборудовано помещение дымовым и тепловым пожарным извещателем помещение изолятора.	п. 3 НПБ 110-03. Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19, 26 - 29, 32 - 38 таблицы 3 при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.
Оборудовано помещение дымовым и тепловым пожарным извещателем помещение мастерской.	п. 3 НПБ 110-03. Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19, 26 - 29, 32 - 38 таблицы 3 при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.
Оборудовано помещение дымовым и тепловым пожарным извещателем помещение прачечной.	п. 3 НПБ 110-03. Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19, 26 - 29, 32 - 38 таблицы 3 при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.
Отсутствует знак запасного выхода помещение кухни)	п.33. Правила противопожарного режима в РФ. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

пункты которых указаны в протоколе № 16 об административном правонарушении от 14.02.2014 г., составленном в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад «Теремок» по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, копия которого Вам вручена.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо устранить вышеперечисленные нарушения.

В течение 1 (одного) месяца (до 03.04.2014 г.) с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Представление внес:

Главный государственный инспектор по пожарному надзору Свитенко Д.А.



(подпись)

Настоящее представление получил: 03.03.2014 г.

дата,

подпись

Ф.И.О

Представление направлено: —

дата, исходящий №